

Nagrzewnice wodne ramowe NWR 400x200

NWR 400x200 1R				NW 12 KZ/06T-01R-400A-18P-01NC											
				woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
				Temp. powietrza wlot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wlot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wlot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
Powietrze			°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	
Przepływ 600m³/h	Prędkość m/s	Spadek ciśnienia Pa	-20	14,2	6,9	0,30	6,8	10,2	6,1	0,27	5,5	1,9	4,4	0,19	3,3
			-15	17,3	6,5	0,29	6,1	13,3	5,7	0,25	4,9	5,1	4,0	0,18	2,8
			-10	20,5	6,1	0,27	5,5	16,4	5,3	0,23	4,3	8,2	3,7	0,16	2,3
			-5	23,6	5,7	0,25	4,9	19,6	4,9	0,22	3,8	11,3	3,3	0,14	1,9
			0	26,7	5,4	0,24	4,3	22,7	4,6	0,20	3,3	14,4	2,9	0,13	1,5
			5	29,8	5,0	0,22	3,8	25,8	4,2	0,18	2,8	17,4	2,5	0,11	1,2
			10	33,0	4,6	0,20	3,3	28,9	3,8	0,17	2,4	20,4	2,1	0,09	0,9
			15	36,1	4,2	0,19	2,8	32,0	3,4	0,15	2,0	23,4	1,7	0,07	0,6
Przepływ 800 m³/h	Prędkość m/s	Spadek ciśnienia Pa	-20	10,3	8,1	0,36	9,2	6,8	7,2	0,32	7,5	-0,6	5,2	0,23	4,4
			-15	13,7	7,7	0,34	8,3	10,1	6,7	0,30	6,7	2,8	4,8	0,21	3,8
			-10	17,0	7,2	0,32	7,4	13,4	6,3	0,28	5,9	6,1	4,3	0,19	3,1
			-5	20,4	6,8	0,30	6,6	16,8	5,8	0,26	5,1	9,4	3,9	0,17	2,6
			0	23,7	6,4	0,28	5,9	20,1	5,4	0,24	4,4	12,7	3,4	0,15	2,0
			5	27,0	5,9	0,26	5,1	23,4	4,9	0,22	3,8	16,0	3,0	0,13	1,6
			10	30,3	5,5	0,24	4,5	26,8	4,5	0,20	3,2	19,3	2,5	0,11	1,2
			15	33,7	5,0	0,22	3,8	30,1	4,0	1,78	2,6	22,5	2,0	0,09	0,8

NWR 400x200 2R				NW 12 KZ/06T-02R-400A-18P-02NC											
				woda 90/70 ⁰ C				woda 80/60 ⁰ C				woda 60/40 ⁰ C			
Powietrze			Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
			°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 600m³/h	Prędkość m/s	Spadek ciśnienia Pa	-20	36,6	11,4	0,50	4,5	30,1	10,1	0,44	8,8	16,6	7,4	0,32	5,1
			-15	38,6	10,8	0,48	4,1	32,1	9,5	0,42	7,8	18,5	6,7	0,29	4,3
			-10	40,6	10,2	0,45	3,9	34,0	8,8	0,39	6,9	20,4	6,1	0,27	3,6
			-5	42,5	9,5	0,42	3,7	35,9	8,2	0,36	6,0	22,3	5,5	0,24	3,0
			0	44,4	8,9	0,39	3,5	37,9	7,6	0,33	5,2	24,1	4,8	0,21	2,4
			5	46,4	8,3	0,37	3,2	39,8	7,0	0,31	4,5	25,9	4,2	0,18	1,8
			10	48,3	7,7	0,34	2,9	41,7	6,4	0,28	3,8	27,6	3,5	0,15	1,3
			15	50,3	7,1	0,31	2,7	43,6	5,8	0,25	3,1	29,0	2,8	0,12	0,9
Przepływ 800 m³/h	Prędkość m/s	Spadek ciśnienia Pa	-20	31,4	13,8	0,61	6,4	25,4	12,2	0,54	9,4	13,2	8,9	0,39	7,3
			-15	33,6	13,0	0,58	5,8	27,7	11,4	0,50	9,2	15,4	8,1	0,35	6,1
			-10	35,8	12,3	0,54	5,2	29,9	10,7	0,47	9,0	17,5	7,4	0,32	5,1
			-5	38,1	11,5	0,51	4,6	32,1	9,9	0,44	8,8	19,7	6,6	0,29	4,2
			0	40,3	10,8	0,48	4,1	34,3	9,2	0,40	7,4	21,8	5,9	0,25	3,3
			5	42,5	10,0	0,44	3,9	36,5	8,4	0,37	6,3	23,9	5,1	0,22	2,6
			10	44,7	9,3	0,41	3,8	38,7	7,7	0,34	5,3	26,0	4,3	0,19	1,9
			15	46,9	8,5	0,38	3,5	40,9	6,9	0,30	4,4	27,9	3,4	0,15	1,3

